

CTCV - Medição e Ensaio
 Laboratório de Ensaios de Produtos

RELATORIO Nº 1.5.2300/08
 Refª amostra 2008.22.2882/PV

Cliente	TOPCER - Indústria de Cerâmica, Lda.	Processo nº	3.1.5.11858
Endereço	3770-908 OIÁ		
Material	Pavimento cerâmico 10x10 cm	Data ensaio	28-08-2008
Refª cliente	4401.171	Data entrada	30-05-2008

DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA

(segundo NP EN ISO 10545-3 - Vácuo)

Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas às amostras ensaiadas. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à exactidão da amostragem, a menos que seja efectuada sob a directa responsabilidade do CTCV. A reprodução deste trabalho é autorizada apenas na sua forma integral. Para qualquer reprodução parcial ser indispensável autorização do CTCV por escrito.

Absorção de água [%] de cada provete

Water absorption (%) of each individual tile

1	2	3	4	5
0,03	0,05	0,03	0,03	0,04

Valor médio de absorção de água [%]

0,04

Average water absorption (%)

Classificação segundo EN 14411

Classification according to EN 14411

Grupo

B I a

Group

COIMBRA, 03 de Outubro de 2008

Responsável do Laboratório

Joaquim Valente de Almeida

